

Preuve de dépôt

Vous venez de déposer un dossier de demande de déclaration ICPE concernant le projet Nouvel Hopital d'Argenteuil sur la commune principale de l'AIOT 69 rue du lieutenant Colonel Prudhon 95100 ARGENTEUIL.

La référence de votre dossier est A-3-LIHP9BGD et concerne une demande de type "une déclaration de modification"

Ce numéro et ce code postal vous seront nécessaires pour déposer les éventuels compléments et pièces de procédure que sollicitera l'administration.

Votre dossier a été transmis le 15/06/2023 à 10h48 au(x) service(s) concerné(s) par votre démarche.

Vous allez recevoir dans quelques instants, à l'adresse ci-dessous, un message de confirmation de transmission de votre dossier :

- #xxxx# (pour rappel, courriel d'échange avec l'administration)
- #yyyy# (pour rappel, déclarant)
- #zzzz# (pour rappel, mandataire)

1 - Type de déclaration

Identification et orientation de la demande

Votre demande concerne : **une déclaration de modification**

La déclaration de modification porte sur :

Les dispositions relatives à l'implantation des installations (modification de l'emprise du site, des bâtiments, des réseaux)

La nature ou la capacité des activités (évolution des capacités exercées en référence à la nomenclature des installations classées.....)

Numéro d'AIOT : **Je ne connais pas mon numéro d'AIOT**

Service instructeur : **La D(R)EAL ou la DRIEAT**

Conditions d'engagement du déclarant

- Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure.
- Je m'engage à prendre connaissance et à respecter les prescriptions générales ministérielles applicables à chaque rubrique de la nomenclature des installations classées, consultables sur le site <https://aida.ineris.fr/>
- Je prends note que tous les plans réglementaires sont déposés en fin de la téléprocédure.
- En initiant le dépôt de mon dossier via la téléprocédure, je m'engage à déposer les compléments ainsi que les pièces de procédures (attestation de mise en sécurité, ...) sur Service-public.fr

2 - Déclarant

Déclarant

Pétitionnaire ou mandataire : **Mandataire**

N° SIRET **44464953700131**

Organisme : **EDEIS INGENIERIE**

Fonction : **Directeur d'agence**

Personne morale

N° SIRET **26950163100015**

Raison sociale **Centre Hospitalier Victor Dupouy - Argenteuil**

Forme juridique **Etablissement public - Centre Hospitalier**

Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Adresse en France

69 rue du lieutenant Colonel Prudhon

95107

95100 ARGENTEUIL

Signataire

Qualité : **Responsable du projet Nouvel Hôpital**

Référent

Fonction : **Mandataire Groupement de Construction Nouvel Hôpital**

3 - Description de l'installation

Nom de l'installation : **Nouvel Hopital d'Argenteuil**

Description des activités :

le Projet concerne la construction du Nouvel Hôpital Victor Dupouy d'Argenteuil. Il comprend la réalisation des extensions du bâtiment Madeleine Brès existant. La surface construite est de 57 000 m2 environ. L'établissement est un un établissement de Santé.

Sur le site de l'installation, vous exploitez déjà au moins :

Une installation classée relevant du régime d'autorisation : **NON**

Une installation classée relevant du régime d'enregistrement : **NON**

Déclaration distincte à l'occasion d'une demande d'autorisation environnementale : **OUI**

4 - Localisation

Localisation de l'installation

69 rue du lieutenant Colonel Prudhon

95100 ARGENTEUIL

X : 644239

Y : 6871027

Projection : Lambert 93

Le déclarant joint à la déclaration les plans suivants :

- Un plan de situation du cadastre à jour dans un rayon de 100m
- Un plan d'ensemble à jour à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés (un plan jusqu'au 1/1000 est admis sous réserve que les éléments précités restent lisibles).

5 - Activité du site

Implantation de l'installation

Modifications apportées aux dispositions matérielles :

Voir document "Porter à connaissance"

Tableau des rubriques des activités

Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	Quantité totale	Quantité projet	Régime Précisions
1185	1185-2-a	Gaz à effet de serre fluorés ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone	Quantité susceptible d'être présente 1200 kg	Quantité susceptible d'être présente -50 kg	DC
2925	2925-2	Charge d'accumulateurs	Puissance maximale 1547 kW	Puissance maximale 1047 kW	D
2910	2910-A-2	Installation de combustion	Puissance thermique nominale 9.474 MW	Puissance thermique nominale 1.506 MW	DC
2925	2925-1	Charge d'accumulateurs	Puissance maximale 85 kW	Puissance maximale 33 kW	D
4725	4725-2	Oxygène (numéro CAS 7782-44-7)	Quantité susceptible d'être présente 34.5 t	Quantité susceptible d'être présente 17 t	D

6 - Mode d'exploitation

Effectuer une demande de modification de certaines prescriptions applicables à l'installation :

Les informations de cette étape ne sont pas nécessaires pour cette démarche.

7 - Pièces justificatives

Mandat ou document signé par le déclarant vous autorisant à déposer la déclaration en son nom :

Mandat de dépôt CHA.pdf

Un plan de situation du cadastre à jour dans un rayon de 100 m :

PC25-Porter à connaissance ICPE .pdf